

Griffie Gemeente Westervoort
Technische vragen
raad 29 juni

Extreme hitte

Vragen PRO fractie:

Afgelopen week hebben we een periode van extreme hitte gehad. In het land zagen we dat scholen moesten aanpassen, met kortere dagen of zelfs sluitingen. Dat roept bij mij de vraag op hoe dat in Westervoort is gegaan, en hoe voorbereid onze schoolgebouwen hier eigenlijk op zijn.”

1. Zijn er afgelopen week in Westervoort scholen geweest die lessen hebben ingekort of zelfs gesloten vanwege de hitte? Heeft de gemeente daar zicht op?
2. Wat is de staat van onze schoolgebouwen als het gaat om ventilatie en hittebestendigheid?

Antwoorden:

1. Drie van de vijf basisscholen (de Brug, Novamundi en het Ravelijn) geven aan dat het (veel) te warm is geweest in de gebouwen. Deze scholen hebben een tropenrooster gehanteerd met verkorte lesdagen en/of zijn op vrijdag (code rood) volledig gesloten.

De andere twee scholen (de Hoge Hoeve en het Startblok) geven aan dat de temperatuur prima was dankzij airco's. Zij zijn daarom open gebleven. Op Het Startblok is de airco alleen wel op donderdagmiddag uitgevallen in verband met overbelasting van de stroomvoorziening, waardoor die dag aan ouders is gevraagd om hun kinderen eerder op te halen. Het Startblok geeft aan met deze hoge temperaturen niet te kunnen vertrouwen op de stroomvoorziening en dus de airco. Beide scholen hebben ouders op vrijdag (code rood) wel de gelegenheid gegeven om hun kinderen niet naar school te brengen als ze het daar te warm voor vonden, maar waren open.

De meeste scholen geven erbij aan dat ze voor noodopvang wel open zijn gebleven op de reguliere schooltijden. Noodopvang is bedoeld voor kinderen wiens ouders door de sluiting in de problemen kwamen met de opvang.

2. In het Integraal Huisvestingsplan 2024 hebben we vastgelegd wat de kwaliteit is van onze schoolgebouwen. IKC de Brug is een modern gebouw (uit 2010) met ook balansventilatie en een warmte- koude opslag in de bodem (dit gebouw zou OK moeten presteren).

De kwaliteit van de andere schoolgebouwen is matig. Dat is ook de reden dat in het IHP 2024 is besloten (of de richting is afgesproken) is de vier gebouwen in een termijn van 8 tot 12 jaar te vernieuwen.

Vooralsnog is het, in het basisonderwijs, niet gebruikelijk om gebouwen actief te koelen (via airconditioning o.i.d.). Dit geeft exploitatielasten, die niet passen bij de bekostiging die scholen vanuit het Rijk ontvangen.