

HERSTEL CONSTRUCTIEFOUT(EN) DAK IKC DE BRUG.

OVERZICHT NOG AAN TE LEVEREN DOCUMENTEN.

Onderstaand een overzicht van alle relevante documenten die (deels) reeds eerder opgevraagd zijn bij de Gemeente / 1Stroom maar nog niet aangeleverd zijn.

ESSENTIELE DOCUMENTEN:

01. De volledige ambtelijke advisering en rapportages (zowel intern als extern) aan College en Gemeenteraad m.b.t. de behandeling van de ingediende Huisvestingsaanvraag Herstel Constructiefout Dak welke door de gemeenteraad middels het beschikbaar stellen van krediet gehonoreerd is.
(e.e.a. op basis van de aanvraag met de daarbij door Innerwaard ingediende onderliggende rapporten met conclusies van Groen-Dak-Schouw en BDA.)
 02. Een door een ter zake deskundig adviseur opgesteld bouwfysisch rapport en-berekening m.b.t. te realiseren (koud-) dakconstructie tijdens de planontwikkelingsfase van de nieuwbouw in 2010.
 3. In de brief van 16-10-2023 (2^e alinea) schrijft naam ambtenaar...: "Uit correspondentie blijkt
 - Welke correspondentie ?
 - Innerwaard wil in ieder geval over die (vermeende) correspondentie beschikken.
-
4. In de brief van 16-10-2023 geeft naam ambtenaar.. (4^e alinea-punt 2) aan dat er door de Bouwdirectie een wijziging is doorgevoerd in de opzet met de toepassing van de folie; welke na zijn mening minder relevant is. (?) Het is juist bij een zogenaamde Koud-dak-constructie van essentieel belang dat hier door een ter zake deskundig bouwfysisch adviseur vooraf een oordeel over gegeven wordt.
Is dit wel gedaan ??? Innerwaard wil beschikken over de onderbouwing van de Bouwdirectie, verslaglegging hiervan in de Bouwvergadering en een rapportage/oordeel van de bouwfysisch adviseur die de dakconstructie (al dan niet) vooraf bouwfysisch beoordeeld en berekend heeft.

05. Naar aanleiding van het E-mail-verzoek van 16 Januari 2025 wil Innerwaard over de volgende documenten beschikken:
- Specificatie van de toegepaste damp-remmende folie-laag,
 - Productietekeningen van de houten dak-elementen en een legplan.
 - Bouwkundige Detaildoorsnede / aansluitdetails met de dak-elementen;
 - Productspecificatie van de toegepaste dak-elementen.
 - Bestekomschrijving van de houten dakconstructie en dakbedekkingsconstructie met Mos-sedum-dak
 - Ventilatievoorziening tussen systeemplafond en houten dak-elementen;
 - Verslagen van Bouw- en werkvergaderingen;

06. De nieuwbouw van het schoolgebouw is gerealiseerd onder Bouwheerschap van de Gemeente Westervoort.
Naam ambtenaar....merkt in zijn Email van 17 jan. 2025 op dat de toegepaste werkwijze en materialisering gezamenlijk (met wie ?) zijn besproken en goedgekeurd en dat hiervan stukken zijn ondertekend.
Welke stukken zijn ondertekend ? > graag hiervan een afschrift.
Vertegenwoordiging vanuit het schoolbestuur is niet verantwoordelijk voor technische keuzes ! Het bouwheerschap lag duidelijk bij de Gemeente !

Tot zover een eerste overzicht van nog openstaande door de Gemeente aan te leveren documenten.

Groessen d.d. 25-3-2025